



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>



Ryki, dnia 27.09.2022 r.

ONS - HK.903.1.345.2022

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W SOBIESZYNIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody poddawanej dezynfekcji, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie prowadzonych działań naprawczych przez administratora wodociągu- Gminę Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie, zaopatrującym aktualnie sieć wodociągową w Ułężu oraz sieć w Białkach Dolnych:

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
L-2/561/22	23.09.2022 r.	Ułęż 219 Posesja prywatna
L-2/562/22		Żabianka 27 Posesja prywatna
L-2/566/22		Białki Dolne 24 Szkoła Podstawowa
L-2/567/22		Korzeniów 14 Posesja prywatna
L-2/568/22		Sobieszyn 4B Internat
L-2/569/22		Drażgów 3 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

**stwierdza**

iż woda, poddawana dezynfekcji z w/w wodociągu, w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

**UZASADNIENIE**

W związku z wydaniem w dniach 22.09.2022 r. oraz 23.09.2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach decyzji o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ułężu oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Białkach Dolnych, administrator wodociągu wyłączył z eksploatacji w/w

wodociągi, zaopatrując jednocześnie użytkowników w wodę poddawaną dezynfekcji z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sobieszynie.

W trakcie prowadzonych działań naprawczych administrator wodociągu- Gmina Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż, zlecił pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach.

Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B oraz stężenie chloru wolnego.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rykach  
*M. Grzelak*  
z up. *Małgorzata Grzelak*  
Młodszy Asystent  
p.o. Kierownika Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ułęż, 08-504 Ułęż
2. A/a.