



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 26.06.2024 r.

ONS-HK.903.156.2024



**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY Z ODCINKA SIECI WODOCIĄGU ZBIOROWEGO  
ZAOPATRZENIA BIAŁKI DOLNE**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań próbki wody nr DL-OBF.9052.2.674.2024 z Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie pobranej dnia 24.06.2024 r. z punktu: Białki Dolne 24, Szkoła Podstawowa, oceniając jakość wody z odcinka sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Białki Dolne zaopatrującego 637 osób z miejscowości: Białki Dolne, Białki Górne, Korzeniów posesje od nr 46 do 182

**stwierdza**

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z w/w odcinka wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Białki Dolne ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.

**UZASADNIENIE**

Przeprowadzone w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 24.06.2024 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Białkach Dolnych w punkcie: Białki Dolne 24, Szkoła Podstawowa, wykazały, że woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w załączniku nr 1 cz. A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), ponieważ w w/w próbce wody stwierdzono obecność enterokoków kałowych w liczbie 2 jtk/100 ml. oraz bakterii grupy coli w liczbie 2 jtk/100 ml.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego uznano, iż w/w przekroczenia parametru stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Zasadnym staje się unieruchomienie w/w odcinka wodociągu w zakresie niewyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów, sprzątanie).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
*Grażyna Rybak*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Aleja Spacerowa 2A, 08-500 Ryki
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Wyczółkowskiego 10 A,  
08-500 Ryki
4. A/a

Do wiadomości :

1. Sekcja BZZ PSSE Ryki
2. Stanowisko HDiM PSSE Ryki