



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ryki@sanepid.gov.pl);  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

ONS-HK..903.156.2024

Ryki, dnia 26.06.2024 r.

## Komunikat nr 1

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w sprawie jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Białki Dolne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 26.06.2024 r. wydał decyzję o **braku przydatności wody do spożycia** z odcinka sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Białkach Dolnych zaopatrującego 637 osób z miejscowości: Białki Dolne, Białki Górne oraz Korzeniów posesje od nr 46 do 182.

W ramach prowadzonego przez PPIS w Rykach nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody z w/w wodociągu, administrowanego przez Gminę Ułęż, których analizy wykazały przekroczenia wskaźników mikrobiologicznych. **Woda nieprzydatna do spożycia.** Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Odcinek sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Białkach Dolnych zaopatrującego 637 osób z miejscowości: Białki Dolne, Białki Górne oraz Korzeniów posesje od nr 46 do 182 został wyłączony z eksploatacji a użytkownicy tego odcinka są zaopatrywani w wodę poddawaną dezynfekcji z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ułężu. Jakość organoleptyczna wody może ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 do Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) **dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta nie powinno przekraczać 0,3 mg/l.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach

Grażyna Rybak