



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 10.10.2024 r.

ONS-HK.903.231.2024

**Komunikat nr 1
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zosin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 10.10.2024 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie.

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 08.10.2024 r. zostały pobrane próby wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zosinie.

W dwóch pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych wody tj. obecność bakterii grupy coli w liczbie od 1 do 2 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nałożył na administratora wodociągu- Gminę Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż, obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych, skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z możliwością prowadzenia dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może tymczasowo ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wyda stosowny komunikat.

Wodociąg zaopatruje ok. 175 mieszkańców z miejscowości Zosin, Sobieszyn

Produkcja wody wynosi średnio ok. 22 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

Grażyna Rybak